



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер.
Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:
1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ Н.А. Грачева

«09» Апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№2627-ПРО/25 от 09.04.2025

1	Объект	Объектовая система оповещения «УСО-Сонет»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СОНЕТ», Адрес: 162623, Вологодская обл, г. Череповец, ул. Крайняя, д. 2, ИНН: 3523009910, ОГРН: 1023502293660
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СОНЕТ», Адрес: Россия, 162623, Вологодская обл, г. Череповец, ул. Крайняя, д. 2, ИНН: 3523009910, ОГРН: 1023502293660
4	Основание для проведения испытаний (анализа)	Заявка № 2627 от 02 апреля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для испытаний (анализа)	02 апреля 2025 г.
6	Дата получения материала для испытаний (анализа)	02 апреля 2025 г.
7	Дата проведения испытаний (анализа)	02 апреля 2025 г. – 09 апреля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем испытаний (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 42.3.01-2021 пункт 5.3.1-5.3.2 Комплекс технических средств объектовых систем оповещения населения
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Назначение	Устройство запуска, управления и мониторинга средств оповещения предназначено для управления оконечными средствами оповещения в целях передачи сигналов и информации оповещения. а также контроля работоспособности оконечных средств оповещения и сетей (каналов, линий) связи, используемых для их управления	Требование выполнено	ГОСТ Р 42.3.01-2021 пункт 5.3.1
2.	Функционал	Устройство запуска, управления и мониторинга средств звукового, речевого и индивидуального оповещения должно обеспечивать: - запуск оконечных средств звукового, речевого оповещения для передачи сигналов и информации оповещения населению; - мониторинг состояния аналоговых и цифровых каналов/сетей связи, по которым осуществляется обмен сигналами оповещения, а также фидерных линий к громкоговорителям и линий задействования сирен при передаче сигналов и информации оповещения: - возможность проверки работоспособности (мониторинга) системы оповещения, оконечных средств оповещения населения, в том числе без их реального запуска; - защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации), за исключением информации, получаемой от датчиков (сенсоров), подключенных к ТСО	Требование выполнено	ГОСТ Р 42.3.01-2021 пункт 5.3.2

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Объектовая система оповещения «УСО-Сонет», выпускаемые Общество с ограниченной ответственностью «СОНЕТ», Адрес: Россия, 162623, Вологодская обл, г. Череповец, ул. Крайняя, д. 2, ИНН: 3523009910, ОГРН: 1023502293660, **соответствуют:** ГОСТ Р 42.3.01_2021 пункт 5.3.1-5.3.2 Комплекс технических средств объектовых систем оповещения населения.

Исполнитель



М. Д. Беликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.